

Pasłęk, dn. 18.07.2018 r.

BGK.2710.18.5.4.2018.GN

Dotyczy: postępowania przetargowego: „Remont wnętrza parteru z antresolą zabytkowego budynku starego ratusza na działce nr 126 wraz z wyposażeniem (II przetarg)

Działając na podstawie art. 38 ust. 1a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w nawiązaniu do punktu VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Zamawiający – Urząd Miejski w Pasłęku – informuje, iż w dniu 18.07.2018 r. otrzymał zapytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w następującym brzmieniu:

Pytanie nr 1:

W załączniku – dodatku D04 – opis teletechniki Zamawiający opisuje infrastrukturę teletechniczną na okablowaniu kategorii 6 w przedmiarze jest kategoria 5e.
-Czy Zamawiający dopuści instalację na kategorii 5e?

Pytanie nr 2:

W załączniku – dodatku D04 – opis teletechniki Zamawiający prezentuje na rzutach większą ilość zespolonych punktów abonenckich ZPA niż w przedmiarze.
-Czy Zamawiający dopuści liczbę zgodną z przedmiarem? Tak, aby zapewnić funkcjonalność systemu zgodnie z wymaganiami i komplementarnością adekwatnie z pozostałym sprzętem SIWZ i przedmiaru?

Pytanie nr 3:

W załączniku – dodatku D04 – opis teletechniki Zamawiający opisuje w pkt. 3 Instalacja systemu sygnalizacji napadu i włamania – SSWiN, str. 6, czujki zbitcia szyb i integrację LAN, która nie jest ujęta w przedmiarze. Analogicznie w SIWZ pkt 8. str. 62 w sekcji SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU widnieje pozycja:

Czujka zbitcia szyb
- zasięg detekcji: ok. 6m
- możliwość regulacji czułości

- Brak w przedmiarze. Czy Zamawiający dopuści instalację bez tych elementów. Elementy te nie są konieczne i nie wpłyną znacznie na funkcjonalność systemu oraz bezpieczeństwo. To są elementy wspierające.

Pytanie nr 4:

SIWZ str. 58, pkt. 8. Specyfikacja sprzętu teleinformatycznego, KOMPUTER PRZENOŚNY – 5 kpl.
parametr: Dysk Twardy dysk twardy o pojemności minimum 1 TB
Czy Zamawiający dopuści parametr 128Gb?

Pytanie nr 5:

SIWZ str. 58, pkt. 8. Specyfikacja sprzętu teleinformatycznego, KOMPUTER PRZENOŚNY – 5 kpl.
*Karta graficzna zintegrowana lub dedykowana z min. 2 GB własnej pamięci RAM. Zaoferowana karta graficzna musi uzyskiwać w teście Passmark G3D Mark wynik minimum: 640 punktów (wynik zaproponowanej karty graficznej musi znajdować się na stronie <http://www.videocardbenchmark.net>)

- Czy Zamawiający dopuści parametr: Karta graficzna zintegrowana. Zaoferowana karta graficzna musi uzyskiwać w teście Passmark G3D Mark wynik minimum: 600 kpt.

Pytanie nr 6:

SIWZ str. 58, pkt. 8. Specyfikacja sprzętu teleinformatycznego, KOMPUTER PRZENOŚNY – 5 kpl.

* mikrofon + wejście mikrofonowe

- Czy Zamawiający dopuści parametr: złącze typu COMBO (jedno wejście 4 pinowe)?

Pytanie nr 7:

SIWZ str. 58, pkt. 8. Specyfikacja sprzętu teleinformatycznego, KOMPUTER PRZENOŚNY – 5 kpl.

*Waga do 2,5 kg (wraz z baterią)

*Warunki gwarancji W przypadku awarii dysk twardy pozostaje własnością Zamawiającego.

- Czy Zamawiający zrezygnuje z parametru: *Warunki gwarancji W przypadku awarii dysk twardy pozostaje własnością Zamawiającego.

Pytanie nr 8:

SIWZ str. 58, pkt. 8. Specyfikacja sprzętu teleinformatycznego, KOMPUTER PRZENOŚNY – 5 kpl.

KOMPUTER STACJONARNY Z MONITOREM – 2 kpl

Pamięć RAM minimum 8 GB, z możliwością rozbudowy do 16 GB

-Czy Zamawiający dopuści parametr: 4GB

Pytanie nr 9:

SIWZ str. 58, pkt. 8. Specyfikacja sprzętu teleinformatycznego, KOMPUTER STACJONARNY Z MONITOREM – 2 kpl

Dysk Twardy dysk twardy SATA o pojemności minimum 1 TB

Czy Zamawiający dopuści parametr 128Gb?

Pytanie nr 10:

SIWZ str. 58, pkt. 8. Specyfikacja sprzętu teleinformatycznego, KOMPUTER STACJONARNY Z MONITOREM – 2 kpl

Karta graficzna zintegrowana lub dedykowana z min. 2 GB własnej pamięci RAM. Zaoferowana

karta graficzna musi uzyskiwać w teście Passmark G3D Mark wynik minimum: 670

punktów (wynik zaproponowanej karty graficznej musi znajdować się na stronie

<http://www.videocardbenchmark.net>) i posiadać minimum 1 złącze VGA oraz 1

złącze HDMI.

- Czy Zamawiający dopuści parametr: Karta graficzna zintegrowana. Zaoferowana

karta graficzna musi uzyskiwać w teście Passmark G3D Mark wynik minimum: 600 kpt.

Pytanie nr 11:

SIWZ str. 58, pkt. 8. Specyfikacja sprzętu teleinformatycznego, KOMPUTER STACJONARNY Z MONITOREM – 2 kpl

Warunki gwarancji W przypadku awarii dysk twardy pozostaje własnością Zamawiającego.

- Czy Zamawiający zrezygnuje z parametru: *Warunki gwarancji W przypadku awarii dysk twardy pozostaje własnością Zamawiającego.

Pytanie nr 12:

SIWZ str. 59/60, pkt. 8. Specyfikacja sprzętu teleinformatycznego, - urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, fax, WiFi) – 2 kpl.;

- Czy fax jest konieczny?

- Czy Zamawiający dopuści parametry:

Technologia druku Laserowa - mono

Wyświetlacz drukarki Dotykowy Kolorowy

Format druku A4

Format papieru A4A5A6

Czas wydruku pierwszej strony max. 9 sek

Miesięczne obciążenie 2 000 str./miesiąc

Rozdzielczość wydruku 1200 x 1200 dpi

Min. prędkość druku mono 28 str./min

Typ skanera Płaski

format skanowania A4

Rozdzielczość skanera 1200 x 1200 dpi

Interfejsy Ethernet LAN, USB 2.0

Obsługa sieci bezprzewodowej WiFi

Funkcje dodatkowe Automatyczny podajnik, Drukowanie z urządzeń mobilnych

Dupleks - dwustronny druk Automatyczny

Pytanie nr 13:

W specyfikacji SIWZ str. 61, pkt 8. Zamawiający określił UPS min. 3 kVA: 1 kpl.

-Widnieje rozbieżność parametrów pomiędzy SIWZ a przedmiarem.

Czy Zamawiający dopuści możliwość doboru parametrów na podstawie przedmiaru?

Pytanie nr 14:

W specyfikacji SIWZ str. 61, pkt 8. Zestaw patchcordów S/FTP kat. 6, długość min. 25 - 500 cm 30 szt.

-Zamawiający określa infrastrukturę teletechniczną na okablowaniu kategorii 5e tymczasem w SIWZ widnieje oznaczenie kat. 6. Czy patchcordeny powinny być tożsame tj. kategorii 5e?

Pytanie nr 15:

W specyfikacji SIWZ str. 61, pkt 8. Switch zarządzalny do szaf RACK (dla potrzeb LAN)

- min. 24 porty 10/100/1000 Mbit/s RJ45

- min. 2 porty światłowodowe duplex

- możliwość tworzenia VLAN

- zasilanie 230V (dopuszcza się zastosowanie zasilacza zewnętrznego)

1 kpl.

- W przedmiarze str. 8, sekcja 19, d.2, p1, ilość switchy podano 3 szt. Do zrealizowania zadania w obecnym kształcie wystarczająca ilość to 1 szt. Czy zamawiający dopuści ilość 1 szt?

Pytanie nr 16:

Przedmiar, str. 14, sekcja 39, d.5, poz. 2, Konfiguracja i montaż na gotowym podłożu switcha PoE zarządzalnego 24 do monitoringu

- czy Zamawiający dopuści switche PoE o mniejszej ilości portów zapewniającej funkcjonalność systemu, 100Mbit, niezarządzalny?

Pytanie nr 17:

W specyfikacji SIWZ str. 63, pkt 8. Sprzęt RTV, Zestaw projekcyjny

- rozdzielczość min. 1920x1080 (FullHD)

- żywotność lampy: min. 3500 godzin

- wejścia (min.): 2xHDMI, 1xVGA, 1xUSB typ A, 1xUSB typ B

- jasność: min. 1500 lm

- wbudowany głośnik min. 2x5W

- moduł bezprzewodowej sieci LAN

- zestaw mocowania sufitowego

- Czy Zamawiający dopuści możliwość doboru parametrów LAN poprzez okablowanie sieciowe zamiast WiFi?

Pytanie nr 18:

SIWZ, Sprzęt RTV, str. 63, Amplituner ze wzmacniaczem (obsługa kina domowego) widnieje rozbieżność pomiędzy SIWZ a przedmiarem.

- czy Zamawiający dopuści montaż urządzeń wg. Specyfikacji SIWZ?

Pytanie nr 19:

SIWZ str. 63, pozycja Odtwarzacz BluRay:

- odtwarzanie płyt: Audio CD, BD, BD 3D, BD-R, BD-RE, CD, CD R/RW, DVD, DVD R/RW

- obsługiwane formaty (min.): BD Live, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AVI, MKV, XviD, WMA9, WMV9, MP3, JPEG, GIF

- podawanie płyt: szuflada

- obsługa WiFi

- wyjście HDMI

- wejście USB

- złącze LAN RJ45



- Brak tej pozycji w przedmiarze. Czy Zamawiający zrezygnuje z tej pozycji? Jeżeli Zamawiający nie zrezygnuje czy dopuści sprzęt bez WiFi?

Pytanie nr 20:

W SIWZ, str. 64, Zamawiający wyszczególnia pozycję Multiswitch HDMI 2.0, rozdzielczość FullHD rozproszczenie sygnału do min. 4 odbiorników HDMI

- Brak zastosowania w takiej konfiguracji ponieważ w każdej Sali będzie tylko po jednym TV. Czy Zamawiający zrezygnuje z tej pozycji?

Pytanie nr 21:

Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert ze względu na ilość pytań

Odpowiadając na powyższe zapytanie informujemy, jak niżej:

Odpowiedź na pytanie Nr 1:

Tak. Zamawiający dopuszcza infrastrukturę teletechniczną na okablowaniu kat. 5e.

Odpowiedź na pytanie Nr 2:

Nie. Należy przyjąć liczbę gniazd z projektu.

Odpowiedź na pytanie Nr 3:

Nie. Wyposażenie zgodnie z SIWZ

Odpowiedź na pytanie Nr 4:

Nie. Wyposażenie zgodnie z SIWZ

Odpowiedź na pytanie Nr 5:

Nie. Wyposażenie zgodnie z SIWZ

Odpowiedź na pytanie Nr 6:

Tak.

Odpowiedź na pytanie Nr 7:

Nie. Warunki zgodnie z SIWZ

Odpowiedź na pytanie Nr 8:

Nie. Wyposażenie zgodnie z SIWZ

Odpowiedź na pytanie Nr 9:

Nie. Wyposażenie zgodnie z SIWZ

Odpowiedź na pytanie Nr 10:

Nie. Wyposażenie zgodnie z SIWZ

Odpowiedź na pytanie Nr 11:

Nie. Warunki zgodnie z SIWZ

Odpowiedź na pytanie Nr 12:

Urządzenie wielofunkcyjne z fax.
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie Nr 13:

Nie. Wyposażenie zgodnie z SIWZ

Odpowiedź na pytanie Nr 14:

Zamawiający dopuszcza patchcordy kategorii 5e



Odpowiedź na pytanie Nr 15:

Wymagana ilość switchy zgodnie z SIWZ (1 kpl.)

Odpowiedź na pytanie Nr 16:

Nie. Wyposażenie zgodnie z SIWZ

Odpowiedź na pytanie Nr 17:

Wyposażenie zgodnie z SIWZ. Zamawiający dopuszcza gniazdo LAN (określone w SIWZ gniazda stanowią minimum). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź na pytanie Nr 18:

Tak. Wyposażenie zgodnie z SIWZ

Odpowiedź na pytanie Nr 19:

Nie. Wyposażenie zgodnie z SIWZ

Odpowiedź na pytanie Nr 20:

Nie. Wyposażenie zgodnie z SIWZ

Odpowiedź na pytanie Nr 21:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.