

KOMUNIKAT BURMISTRZA PASŁĘKA

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) Burmistrz Pasłęka informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocena jakości wody w Gminie Pasłęka, (wodociąg sieciowy SUROWE, DRULITY) (data publikacji, STYCZEŃ 2009)

Lp.	Nazwa wodociągu	Uwagi	
		Jakość wody	Ocena jakości wody
1	Wodociąg sieciowy w miejscowości DRULITY (data wpływu badania 09.01.2009)	Jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymogom sanitarnym określonym w załącznikach nr 1A , 3A , natomiast pod względem fizykochemicznym odbiega od wymaganych norm sanitarnych określonych w załączniku 3B nw. Rozporządzenia Ministra Zdrowia ¹	Warunkowa przydatność wody do spożycia ²
	Wodociąg sieciowy w miejscowości SUROWE (AGRO-KWITAJNY) (data wpływu badania 09.01.2009)	Jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymogom sanitarnym określonym w załącznikach nr 1A , 2, 3A, 3B do Rozporządzenia Ministra Zdrowia ¹	Woda przydatna do spożycia

¹ Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi dokonana na podst. Rozporządzenia Ministra Zdrowia (w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. z 2007r. Nr 61 poz. 417) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla Miasta i Powiatu Elbląg.

² – Wodociąg sieciowy w DRULITACH: przekroczenia w zakresie: związków żelaza: 4,286 mg/dm³ (woda pobrana na sieci)
amonowego jonu: 1,97 mg/dm³ (stacja uzdatniania wody)
mętności: 15 NTU (woda pobrana na sieci)
manganu: 0,142 mg/dm³ (stacja uzdatniania wody)

Burmistrz Pasłęka
dr Wiesław Śniecikowski