

Chynów, 29.11.2019 r.

Gmina Pasłęk – Urząd Miejski w Pasłęku
Plac Św. Wojciecha 5
14 - 400 Pasłęk

Dotyczy : Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego przy mleczarni ul. Dworcowa.

1. Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Z poważaniem.

Pasłęk 02.12.2019 r.

URZĄD MIEJSKI

w PASŁĘKU ③

14-400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5
tel.(055)2482001 do 03 fax:(055)2483180
REGON: 000624447 NIP: 578-00-15-378

Dotyczy : Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego przy mleczarni ul. Dworcowa.

W odpowiedzi na zapytanie Oferenta z dnia 29.11.2019 r.

Pytanie - „Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.” - Oferent

Odpowiedź - Projekty przewidują użycie studzienek betonowych, przy doborze materiałów proszę trzymać się dokumentacji projektowej, jest ona zoptymalizowana i spełnia wymagania Zamawiającego. - Zamawiający