

## KOMUNIKAT BURMISTRZA PASŁĘKA

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) Burmistrz Pasłęka informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

### Ocena jakości wody w Gminie Pasłęk, (wodociąg sieciowy Pasłęk) (data publikacji, KWIECIEŃ 2010)

Lp.	Nazwa wodociągu	Uwagi	
		Jakość wody	Ocena jakości wody
1	<b>Wodociąg sieciowy Pasłęk</b> (data wpływu badania 15.04.2010)	Jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymogom sanitarnym określonym w załącznikach nr 1A, 3A, natomiast pod względem fizykochemicznym odbiega od wymaganych norm sanitarnych określonych w załączniku 3B nw. Rozporządzenia Ministra Zdrowia <sup>1</sup>	Warunkowa przydatność wody do spożycia <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi dokonana na podst. Rozporządzenia Ministra Zdrowia (w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. z 2007r. Nr 61 poz. 417) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla Miasta i Powiatu Elbląg.

<sup>2</sup> – Wodociąg sieciowy w Pasłęku: przekroczenia w zakresie: amonowego jonu 0,65 i 0,71 mg/l (woda uzdatniona) Norma: 0,50 mg/l

**Burmistrz Pasłęka**  
**dr Wiesław Śniecikowski**