

**URZĄD MIEJSKI
w PASŁĘKU ③**

14 - 400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5
☎ (55) 2482001 do 03 📠 (55) 2483180
REGON 000524447 NIP 578-00-15-378

Pasłęk, 2016-02-04

BGK.7013.5.5.2.2016.MS

Udzielając odpowiedzi na złożone zapytanie do Zaprośzenia do składania ofert na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej Rydzówka-Talpity" w treści:

„Proszę o informację dotyczącą hydrantów nadziemnych i podziemnych oraz zasuw przewidzianych na inwestycji pod tytułem „Budowa sieci wodociągowej Rydzówka-Talpity”,

informuję, hydranty oraz zasuw należy zastosować z żeliwa sweroidealnego.

Z up. Burmistrza


mgr Eugeniusz Andrusiewicz
Przewodniczący Rady
Budownictwa i Gospodarki Komunalnej