



Pasłęk 04.11.2019r.

Gmina Pasłęk – Urząd Miejski w Pasłęku
Plac Św. Wojciecha 5,
14-400 Pasłęk

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Przebudowa ulicy wewnętrznej –
- ul. Gdańska w Pasłęku” - Numer referencyjny: BGK.271.24.2019.ŁZ**

Zapytanie przetargowe

Proszę o udzielenie wyjaśnień na poniższe zapytania:

1. Prosimy o podanie adresu magazynu, na którym składowane mają być materiały porozbiórkowe.
2. Jakiego typu kostka betonowa ma być zastosowana- z fazą czy bez fazy ?
3. Czy poprzez badania kruszyw do podbudowy rozumie się dostarczenie badań z laboratorium kopalni w postaci deklaracji i krzywych uziarnienia aktualnych na czas trwanie budowy?
4. Czy poprzez badania kostek brukowych rozumie się badanie wizualne- kolor oraz wymiarowe- odchyłki na wymiarach kostek? Czy wykonawca musi wykonać inne badania w celu potwierdzenia właściwości materiału zawartych w deklaracjach właściwości użytkowych?
5. Prosimy o przedstawienie jakiego rodzaju badania mają być przeprowadzane podczas trwania prac w celu potwierdzenia przez wykonawcę wymagań stawianych w SST oraz z jaką częstotliwością ? (Wykonawca zakłada przedstawienie aktualnych badań laboratoryjnych od producentów materiałów)
6. Prosimy o podanie kiedy należy przedstawić program zapewnienia jakości robót, jaki należy przekazać Zamawiającemu okres czasu na zapoznanie się z programem zapewnienia jakości)
7. Czy przez ważenie materiałów można rozumieć przedstawienie dokumentów wz z podaną wagą lub innych dokumentów wagowych wydawanych z kopalni kruszyw ?
8. Czy można zastąpić kostkę brukową niebieską innym rodzajem kostki o tych samych parametrach lecz innym kolorze- kostka malowana farbą niebieską w celu wyznaczenia miejsc postojowych ?
9. Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 15.11.2019r. ze względu na 2 dni świąteczne przypadające w tym czasie oraz konieczność dłuższej analizy dokumentacji projektowej.

[Redacted signature and stamp area]

BGK.271.24.2019.ŁZ

[REDACTED]

***Dotyczy: odpowiedź na zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą
„Przebudowa ulicy wewnętrznej – ulica Gdańska” w Pasłęku.***

W związku z Państwa zapytaniem z dnia 04.11.2019 r. poniżej przedstawiam odpowiedzi mające rozwiązać wątpliwości dotyczące zamówienia.

1. Czysty gruz z rozbiórki będzie składowany na ulicy Kopernika.
2. Kostka betonowa zastosowana przy realizacji inwestycji powinna posiadać fazę.
3. Badanie kruszywa do podbudowy odbędzie się zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (oraz: należy zachować wszelkie certyfikaty producenta i przedstawić je do kontroli na wezwanie Zamawiającego).
4. Badanie kostki brukowej użytej do przebudowy ulicy odbędzie się zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (oraz: należy zachować wszelkie certyfikaty producenta i przedstawić je do kontroli na wezwanie Zamawiającego).
5. Badania przeprowadzane podczas trwania prac będą dokonywane zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (oraz: należy zachować wszelkie certyfikaty producenta i przedstawić je do kontroli na wezwanie Zamawiającego).
6. Program zapewnienia jakości robót należy przedstawić przed rozpoczęciem robót.
7. Kontrola materiałów poprzez ich „warzenie”, należy posiadać dokumenty wz. z podaną wagą lub inne dokumenty wagowe otrzymywane przy zakupie materiałów.
8. Kostka powinna posiadać barwę niebieską, w tym celu można zastosować atestowane farby drogowe.
9. Termin składania ofert został określony na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843), jest równy dla wszystkich wykonawców zainteresowanych zamówieniem, natomiast Zamawiający nie przewiduje jego wydłużenia.

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Otrzymują:

1. [REDACTED]
2. a/a